



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԶԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**Ա Կ Տ Ի Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ № Տ Ծ / Հ / 96-2024-Ա-18
«ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ ՆԵԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ
ՎԵՐՍՏՈՒԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

ք. Գավառ

«01» ապրիլի 2024թ.

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետներ Մկրտիչ Սարիբեկյանս և Սերինե Սիմոնյանս,

ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի՝ 2024 թվականի մարտի 1-ի թիվ ՏԾ/Հ/96-2024-Ա վերստուգում իրականացնելու մասին հանձնարարագրի (այսուհետ՝ Հանձնարարագիր) հիման վրա /2021 թվականի հոկտեմբերի 25-ին տրված N Հ/1441-2021-Ա կարգադրագիր, վերջնաժամկետ՝ 2022 թվականի հունիսի 25/ հաջորդիվ նշված ստուգվող սուբյեկտի մոտ իրականացրեցինք վերստուգում:

Վերստուգվող սուբյեկտի տվյալները՝

«ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ ընկերություն

Տնօրեն՝ Էդգար Հայկի Շահինյան

Իրավաբանական հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի համայնք, Երանոս Բնակավայր, 12-րդ փողոց, տուն 22, ՀՎՀՀ՝ 08208167

Գործունեության հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի համայնք, Երանոս Բնակավայր

(Ստուգվող սուբյեկտի անվանումը, գործունեության հասցեն, պետ. գրանցման վկայականի համարը, գործունեության տեսակը, առկայության դեպքում՝

ՀՎՀՀ, և նույնականացնող այլ տվյալներ)

Վերստուգումն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման N 16 հավելվածով հաստատված ստուգաթերթի հարցերի շրջանակում:

Վերստուգումն իրականացվել է 2024 թվականի մարտի 27-ից մինչև 2024 թվականի մարտի 29-ը՝ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վերստուգմանը մասնակցել է «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ ընկերության տնօրեն Էդգար Հայկի Շահինյանը /անձնագիր՝ 005272430, տրված 05.11.2014թ. 011-ի կողմից

(Ստուգվողի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձի կարգավիճակը, անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները)
Խախտումներ արձանագրելու համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ կառավարության վերանշյալ որոշման՝

(16) հավելվածով հաստատված ստուգաթերթի հետևյալ հարցերի պատասխանները՝

23, 28, 29, 30, 32, 34, 36

Վերստուգմամբ բացահայտվել են հետևյալ խախտումները.

1. /Կետ 23/ Արտաձման համակարգերից օդի արտանետումը չի կատարվում շենքից վեր՝ ոչ պակաս քան 2մ բարձրության վրա /ՇՆՁ IV-12.101-04 «Գազաբաշխման համակարգերի նախագծում և շինարարություն» , կետ 10.7.20/,
2. /Կետ 28/ Պայթյունավտանգ կարգի սենքերի բնական օդափոխման ապահովման համար տեղադրված չեն դեֆլեկտորներ /ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր» կետ 9.4.17/,
3. /Կետ 29/ Չտաքացվող սենքերում.բնական օդափոխությունը չի իրականացվում արտաքին պատերի ներքևի մասերում տեղակայված շերտափեղկային ցանցերի միջոցով /ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 կետ 9.4.17/,
4. /Կետ 30/ Արտաքին հրդեհաշիջումն ապահովված չէ տարողություններից 40մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա գտնվող ոչ պակաս 2 հրշեջ հիդրանտների կամ ոչ պակաս 100մ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազանի միջոցով /ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» կետ 378, ենթակետ 5/,
5. /Կետ 32/ Գազալցակայանի տարածքում տեղակայված շինությունները սարքավորված չեն հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով //«ՀՀ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանի՝ Հրդեհային անվտանգության կանոններով հաստատված հավելված 1-ի (այսուհետ՝ ՀԱԿ)», բաժին 1, գլուխ 7, կետ 81/,
6. /Կետ 34/ Գազալցակայանի հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգը չի գտնվում սարքին վիճակում /ՀԱԿ, բաժին 1, գլուխ 7, կետ 100/,
7. /Կետ 36/ «Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված չեն հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա /ՀԱԿ, բաժին VIII, կետ 512/:

(նկարագրվում են վերստուգմամբ բացահայտված խախտումները, այն գործողությունները կամ անգործությունը, որոնցով ամրագրվող խախտումը թույլ է տրվել, խախտման ժամկետը (եթե հնարավոր է որոշել) և այն իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել կամ խախտվել են և այն իրավական ակտերի կոնկրետ հղումները որոնցով պատասխանատվություն է սահմանված՝ հայտնաբերված խախտումների համար, ինչպես նաև կատարվում է նշում սկզբնական ստուգմամբ այդ խախտումները հայտնաբերված լինելու և վերացված չլինելու վերաբերյալ)

Սուգվող սուբյեկտի կողմից ներկայացրած առարկությունների ընդունման վերաբերյալ նշումներ (առկայության դեպքում)։



Սույն վերստուգման ակտի նախագիծը կազմված է 2 (երկու) օրինակից։


Վերստուգման ակտի նախագծին կցվող փաստաթղթերի ցանկ՝

1. Հանձնարարագիր,
2. Ստուգվող սուբյեկտի մոտ ստուգման մատյանի բացակայության և ստուգումը փաստացի սկսելու մասին արձանագրության պատճենը,
3. Տնտեսավարող սուբյեկտի պետական գրանցման վկայականի պատճենը,
4. Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը,
5. ԱՎՕ եզրակացության պատճենը,
6. Օբյեկտի սեփականության վկայականի պատճենը,
7. 2021 թվականի հոկտեմբերի 25-ին տրված N Հ/1441-2021-Ա կարգադրագիրը

(ից ենգիայի, հավաստագրի, հրամանի, տեղեկանքի, եզրակացության և ստուգման ընթացքում ստացված այլ փաստաթղթերի պատճենները, /նշել փաստաթղթի անվանումը/)

Ստուգում իրականացրած պաշտոնատար անձինք՝

	
անուն, ազգանուն	անուն, ազգանուն


ստորագրություն

Ստացա վերստուգման ակտի նախագծի օրինակը՝

Ստուգվող սուբյեկտի պաշտոնատար անձի կարգավճակ (պաշտոն կամ այլ), անուն, ազգանուն

ստորագրություն

20__ թ

Ստուգման ակտի հանձնվելու ամսաթիվը